

ПАСПОРТ ТОВАРА № _____

Обозначение изделия:
 (пример)

БАЛЛОРЕКС® S ф/ф Ду 150 Ру 16



Наименование изделия:

Клапан регулирующий БАЛЛОРЕКС® типа S

Нормативный документ на изготовление:

ТУ 3742-001-59349790-2008

Предприятие изготовитель: ООО "БРОЕН"

Продавец: ООО "БРОЕН"

Область применения:

Клапаны регулирующие БАЛЛОРЕКС® типа "S" объединяют в себе функции балансирующего клапана и запорного шарового крана для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. Используются для гидравлической увязки трубопроводных систем, а также в качестве запорного устройства.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение	Примечание
Давление условное Ру, бар	16	
Температура среды рабочая, °С: для клапанов типа S Ду 010-150 для клапанов типа S Ду 200-300	от -20 до +135 от -10 до +120	минимальная температура зависит от типа охлаждающей жидкости

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус: Ду 10-50 Ду 65-150	Латунь CuZn39Pb3 Сталь St.37
Регулировочный шток	Хромированная латунь CuZn39Pb3
Кольцевое уплотнение	EPDM
Отсечной шар	Хромированная латунь CuZn39Pb3
Седло	Тефлон PTFE
Рукоятка: Ду 10-50 Ду 65-150	Нейлон PA6, напаянный стеклом Сталь St.37
Измерительный/дренажный вход	Латунь CuZn39Pb3

Пометки о продаже

Инженер по качеству

М.П.

подпись

ФИО:



АЮ 77

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.В09161 от 16.07.2008

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-31473 от 08.10.2008

Инструкция по эксплуатации:

1. Отсечной шаровой элемент регулировочного клапана БАЛЛОРЕКС® S в процессе эксплуатации должен находиться в положениях либо “полностью открыто” до упора ограничительного штифта, либо “полностью закрыто”.
- ВНИМАНИЕ: Запрещено использование шаровых отсечных элементов регулировочных кранов БАЛЛОРЕКС® S в качестве регулировочного органа. Регулирующим элементом в клапанах БАЛЛОРЕКС® S является регулировочный винт.
2. Клапаны БАЛЛОРЕКС® S допускаются к эксплуатации на параметры среды, не превышающие указанные в данном паспорте.
3. Открытие и закрытие запорных клапанов БАЛЛОРЕКС® S следует производить плавно во избежание гидравлических ударов.
4. При необходимости проведения измерения расхода среды перед снятием крышки со спускного штуцера следует убедиться в том, что шаровой элемент спускного измерительного элемента находится в положении «Полностью закрыто».

Инструкция по установке:

1. При монтаже регулировочные клапаны БАЛЛОРЕКС® S должны быть в положении «Полностью открыто».
2. Поток через клапан должен идти в направлении, указанном стрелкой на корпусе.
3. Требуемый прямой участок перед клапаном составляет 5 диаметров «до» в обычном случае и 10 диаметров «до» в случае установки сразу за насосом.
4. Для установки измерительного зонда требуется свободное пространство мин. 250 мм по радиальной оси измерительного входа клапана.
5. Для рукоятки клапана при работе открыто/закрыто требуется свободный сектор вращения 90° радиусом:

Ду 10-25	100 мм
Ду 32-50	170 мм

Ду 65-125	250 мм
Ду 150	540 мм

6. Регулировочные клапаны БАЛЛОРЕКС® S приварные предназначены для установки на трубопроводы при помощи дуговой или газовой сварки.
7. Недопустимо уменьшение строительной длины клапана приварного, т. к. эта длина специально рассчитана во избежание перегрева уплотнения шара при его установке на трубопроводе.
8. При сварке следует избегать перегрева корпуса клапана. Корпус считается перегретым, если температура поверхности корпуса у седла клапана при сварке превышает 100 °С. При необходимости для охлаждения корпуса клапана используйте влажную ткань. !!! Приваренный клапан запрещается открывать или закрывать до полного остывания !!!
9. При монтаже балансировочных клапанов БАЛЛОРЕКС® S необходимо произвести осмотр поверхности резьбы клапана и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть забоин, вмятин и заусенцев, препятствующих навинчиванию клапана. При навинчивании клапана недопустимо использование нестандартного инструмента.
10. При монтаже фланцевых клапанов необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру.
11. Установка клапанов БАЛЛОРЕКС® S в технологическую линию должна производиться в соответствии с требованиями проекта заказчика и учетом норм, правил и стандартов по безопасности РФ.

Техническое обслуживание:

1. Регулировочные клапаны БАЛЛОРЕКС® S специального обслуживания не требуют.
2. Ревизия отсечных шаровых элементов клапана БАЛЛОРЕКС® S должна производиться с периодичностью 2 раза в год. Проверяется подвижность ходовых частей путем закрытия и открытия отсечных элементов клапана.

Меры безопасности при установке и работе клапана:

1. К установке в трубопровод и обслуживанию клапана допускается только квалифицированный рабочий персонал.
2. Не допускается разборка клапана при наличии давления в системе.
3. Не рекомендуется использование клапанов на средах, содержащих абразивные элементы.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.